


# ZERTIFIKAT

Zertifizierte Passivhaus-Komponente

Komponenten-ID 0792sr03 gültig bis 31. Dezember 2018

Passivhaus Institut  
Dr. Wolfgang Feist  
64283 Darmstadt  
Deutschland



Kategorie: **Duschwasser-WRG**  
Hersteller: **Dutch Solar Systems b.v.,  
Enschede,  
Niederlande**  
Produktname: **DSS showerdrain channel WWHR model  
900/4**

## Folgendes Kriterium wurde für die Zuerkennung des Zertifikates geprüft:

Unter standardisierten Randbedingungen<sup>1</sup> reduziert das System den Nutzenergieaufwand für das Duschwasser um

$$44 \% \geq 30 \%$$

## Weitere Eigenschaften

Druckverlust Trinkwasserseite bei 8 l/min: 0,20 bar  
Anschluss Trinkwasser: 1/2" AG  
Anschluss Abwasser: DN 50

stationärer Wirkungsgrad
54 %
effektive Totzeit
5 s
Nenn-Volumenstrom
8 l/min



<sup>1</sup>Balancierte Massenströme, Kaltwassertemperatur 10 °C, Temperatur am Duschkopf 40 °C, Abwassertemperatur 35 °C, vernachlässigbare Leitungslängen, Duschkauer 6 min, Volumenstrom 8 l/min

Passivhaus-  
Effizienzklasse

phE

phD

phC

phB

phA

phA+

alle Klimazonen



ZERTIFIZIERTE  
KOMPONENTE

Passivhaus Institut