


# ZERTIFIKAT

Zertifizierte Passivhaus-Komponente

Komponenten-ID 1221wi04 gültig bis 31. Dezember 2018

Passivhaus Institut  
Dr. Wolfgang Feist  
64283 Darmstadt  
Deutschland




Kategorie: **Fensterrahmen**  
Hersteller: **Qing dao Red Maple Smart Windows Industry Co., Ltd., Qingdao, Volksrepublik China**  
Produktname: **Passive wooden & alum windows**

**Folgende Kriterien für die warm-gemäßigte Klimazone wurden geprüft**

Behaglichkeit  $U_W = 0,96 \leq 1,00 \text{ W}/(\text{m}^2 \text{ K})$   
 $U_{W,\text{eingebaut}} \leq 1,05 \text{ W}/(\text{m}^2 \text{ K})$   
mit  $U_g = 0,90 \text{ W}/(\text{m}^2 \text{ K})$

Hygiene  $f_{Rsi=0,25} \geq 0,65$



Passivhaus-  
Effizienzklasse

phE


phD

phC

phB


phA

warm-gemäßigtes Klima




**ZERTIFIZIERTE  
KOMPONENTE**

Passivhaus Institut



Berechnungsmodell



Isothermengrafik

## Beschreibung

Holz-Aluminium-Rahmen (Fichte 0,11 W/(mK)) Glasstärke: 39 mm (5/12/5/12/5), Glaseinstand: 19 mm

## Erläuterung





Die Fenster-U-Werte wurden für die Prüfenstergröße von 1,23 m × 1,48 m bei  $U_g = 0,90 \text{ W}/(\text{m}^2 \text{ K})$  berechnet. Werden höherwertige Verglasungen eingesetzt, verbessern sich die Fenster-U-Werte wie folgt:

Verglasung	$U_g =$	0,90	0,70	0,66	0,58	W/(m <sup>2</sup> K)
		↓	↓	↓	↓	
Fenster	$U_w =$	0,96	0,83	0,80	0,75	W/(m <sup>2</sup> K)




Transparente Bauteile werden abhängig von den Wärmeverlusten durch den opaken Teil in Effizienzklassen eingestuft. In diese Wärmeverluste gehen die Rahmen-U-Werte, die Rahmenbreiten, Glasrand und die Glasrandlängen ein. Ein ausführlicher Bericht über die im Rahmen der Zertifizierung durchgeführten Berechnungen ist beim Hersteller erhältlich.

Das Passivhaus Institut hat weltweite Komponentenanforderungen für sieben Klimazonen definiert. Grundsätzlich können Komponenten, die für Klimazonen mit höheren Anforderungen zertifiziert sind, auch in Klimazonen mit geringeren Anforderung eingesetzt werden. Es kann wirtschaftlich sinnvoll sein, in einer Klimazone eine thermisch höherwertige Komponente, die für eine Klimazone mit strenger Anforderungen zertifiziert wurde, einzusetzen.

Weitere Informationen zur Zertifizierung sind unter [www.passiv.de](http://www.passiv.de) und [www.passipedia.de](http://www.passipedia.de) verfügbar.

Rahmen-Kennwerte			Rahmenbreite	Rahmen- $U$ -Wert	Glasrand- $\Psi$ -Wert	Temperaturfaktor
			$b_f$ mm	$U_f$ W/(m <sup>2</sup> K)	$\Psi_g$ W/(m K)	$f_{RSi=0,25}$ [-]
Oben	(to)		130	0,86	0,029	0,70
Seite	(s)		130	0,86	0,029	0,70
Unten	(bo)		130	0,88	0,028	0,70
Pfosten 1 Flügel	(m1)		1855	0,88	0,028	0,70
			Abstandhalter: SWISSPACER Ultimate		Sekundär Dichtung: Polysulfid	

## Geprüfte Einbausituationen

Betonchalungsstein		Holzleichtbau		Vorhangfassade	
$U_{Wand} = 0,25 \text{ W/(m}^2 \text{ K)}$		$U_{Wand} = 0,21 \text{ W/(m}^2 \text{ K)}$		$U_{Wand} = 0,23 \text{ W/(m}^2 \text{ K)}$	
					
$\Psi_{\text{einbau}}$	W/(m K)	$\Psi_{\text{einbau}}$	W/(m K)	$\Psi_{\text{einbau}}$	W/(m K)
Oben	0,005	Oben	0,011	Oben	0,024
Seitlich	0,005	Seitlich	0,011	Seitlich	0,024
Unten	0,015	Unten	0,018	Unten	0,040
$U_{W,\text{eingebaut}} = 0,98 \text{ W/(m}^2 \text{ K)}$		$U_{W,\text{eingebaut}} = 0,99 \text{ W/(m}^2 \text{ K)}$		$U_{W,\text{eingebaut}} = 1,04 \text{ W/(m}^2 \text{ K)}$	

