

# SIMPLIFIED PRODUCT REPORT

## EN 14351-1:2006+A2:2016



NÚMERO DE INFORME: 258687

Report Nr.

PETICIONARIO

Applicant

INDRESMAT, S.L.

Ctra. del Mig, 75.

08907- L'Hospitalet de Llobregat. Barcelona

Organismo Notificado nº 1668  
Reglamento (UE) Nº 305/2011

Section of frame <sup>(1)</sup>:

PRODUCTO

CONSTRUCCIÓN

Contruction product

Inward-opening balcony window with tilt-and-turn mechanism, hinged on the left sash.

NORMA ARMONIZADA

Harmonized standard

EN 14351-1:2006+A2:2016

REFERENCIA<sup>(1)</sup>

Reference

Serie: KLIMA-PUR

MATERIAL<sup>(1)</sup>

Material

High Density Polyurethane

ACRISTALAMIENTO<sup>(1)</sup>

Glazing element


LamiGlass 44.2sp. ClimaGuard Premium 2/ 18

Argón/ Float 4

FECHA DE EMISIÓN

Date of issue

18.07.2023



EN 14351-1:2006 + A2:2016				
Dimensions 950mm width x 2200 mm height				
Esential features	Apdo	Standard and classification	Classs	Report
<b>Air Tightness</b>	4.14	UNE-EN 1026:2017. UNE-EN 12207:2017	CLASS 4	258496
<b>Water Tightness</b>	4.5	UNE-EN 1027:2017. UNE-EN 12208:2000	CLASS E <sub>750</sub>	258496
<b>Wind Load Resistance</b>	4.2	UNE-EN 12211:2017. UNE-EN 12210:2017	CLASS C2	258496
<b>Static Torsion Resistance</b>	4.8	UNE-EN 14609:2004. UNE-EN 14609 ERRATUM:2010	CLASE 4 350 N	258498
<b>Acoustic Damping</b> <sup>(2)</sup>	4.11	Anex B. UNE-EN 14351:2006+A2:2017	43(-3;-7) dB	258501
<b>Thermal Transmittance</b> <sup>(3)</sup>	4.12	UNE-EN ISO 10077-1:2020	1,1 W/m <sup>2</sup> K	258504

<sup>(2)</sup> Acristalamiento utilizado Rw: 40(-1;-6) dB. <sup>(3)</sup> Acristalamiento utilizado Ug: 1,1 W/m<sup>2</sup>K

ENSATEC, S.L.U. declara que el producto cumple con las características esenciales establecidas en la norma de producto EN 14351-1:2006+A2:2016

  
Luis García Viguera

Director Técnico Departamento  
Department Director

GARCIA  
VIGUERA LUIS  
- 16537975D

Firmado digitalmente  
por GARCIA VIGUERA  
LUIS - 16537975D  
Fecha: 2023.07.19  
14:48:01 +02'00'



El resultado del presente ensayo/s no concierne más que al objeto/s ensayado/s. Los informes firmados electrónicamente en soporte digital se consideran un documento original, así como las copias electrónicas del mismo. Su impresión en papel no tiene validez legal. Regla de decisión: Para dar clasificación, se va emplear una regla de decisión binaria (pasa-no pasa) con criterio de aceptación simple con un riesgo específico inferior al 50% de Probabilidad Falsa (PFA). <sup>(1)</sup> ENSATEC, S.L.U., declina toda la responsabilidad sobre la información aportada por el cliente.