


ZERTIFIKAT

Zertifizierte Passivhaus-Komponente

Komponenten-ID 1828wi04 gültig bis 31. Dezember 2025

Passivhaus Institut
Dr. Wolfgang Feist
64283 Darmstadt
Deutschland




Kategorie: **Fensterrahmen**
Hersteller: **Ege Profil Tic.ve San. A.S., trading as
Deceuninck TR,
Izmir,
Türkei**
Produktname: **Legend**

**Folgende Kriterien für die warm-gemäßigte
Klimazone wurden geprüft**

Behaglichkeit $U_W = 0,99 \leq 1,00 \text{ W}/(\text{m}^2 \text{ K})$
 $U_{W,\text{eingebaut}} \leq 1,05 \text{ W}/(\text{m}^2 \text{ K})$
mit $U_g = 0,90 \text{ W}/(\text{m}^2 \text{ K})$

Hygiene $f_{Rsi=0,25} \geq 0,65$



Passivhaus-
Effizienzklasse

phE

phD

phC

phB


phA

warm-gemäßigtes Klima




**ZERTIFIZIERTE
KOMPONENTE**


Passivhaus Institut



Berechnungsmodell



Isothermengrafik



Beschreibung

Kunststofffensterrahmen mit Dämmeinlage im Rahmen (0,036 W/(mK)) und im Anschluss an die Wand (0,031 W/(mK)) Glasstärke: 44 mm (4/16/4/16/4), Glaseinstand: 20 mm. Abstandhalter: SWISS-PACER Ultimate.

Erläuterung

Die Fenster-U-Werte wurden für die Prüffenstergröße von 1,23 m × 1,48 m bei $U_g = 0,90 \text{ W}/(\text{m}^2 \text{ K})$ berechnet. Werden höherwertige Verglasungen eingesetzt, verbessern sich die Fenster-U-Werte wie folgt:




Verglasung	$U_g =$	0,90	0,82	0,74	0,66	W/(m ² K)
		↓	↓	↓	↓	
Fenster	$U_w =$	0,99	0,93	0,88	0,82	W/(m ² K)

Transparente Bauteile werden abhängig von den Wärmeverlusten durch den opaken Teil in Effizienzklassen eingestuft. In diese Wärmeverluste gehen die Rahmen-U-Werte, die Rahmenbreiten, Glasrand und die Glasrandlängen ein. Ein ausführlicher Bericht über die im Rahmen der Zertifizierung durchgeführten Berechnungen ist beim Hersteller erhältlich.

Das Passivhaus Institut hat weltweite Komponentenanforderungen für sieben Klimazonen definiert. Grundsätzlich können Komponenten, die für Klimazonen mit höheren Anforderungen zertifiziert sind, auch in Klimazonen mit geringeren Anforderung eingesetzt werden. Es kann wirtschaftlich sinnvoll sein, in einer Klimazone eine thermisch höherwertige Komponente, die für eine Klimazone mit strengeren Anforderungen zertifiziert wurde, einzusetzen.

Weitere Informationen zur Zertifizierung sind unter www.passiv.de und www.passipedia.de verfügbar.

Geprüfte Einbausituationen

Betonschalungsstein (öffnbar)	Wärmedämmverbundsystem	Holzleichtbau (öffnbar)
$U_{\text{Wand}} = 0,25 \text{ W}/(\text{m}^2 \text{ K})$	$U_{\text{Wand}} = 0,23 \text{ W}/(\text{m}^2 \text{ K})$	$U_{\text{Wand}} = 0,25 \text{ W}/(\text{m}^2 \text{ K})$
		
Ψ_{einbau} W/(m K)	Ψ_{einbau} W/(m K)	Ψ_{einbau} W/(m K)
Oben 0,000	Oben 0,001	Oben 0,001
Seitlich 0,000	Seitlich 0,001	Seitlich 0,001
Unten 0,019	Unten 0,021	Unten 0,026
$U_{W,\text{eingebaut}} = 1,00 \text{ W}/(\text{m}^2 \text{ K})$	$U_{W,\text{eingebaut}} = 1,00 \text{ W}/(\text{m}^2 \text{ K})$	$U_{W,\text{eingebaut}} = 1,01 \text{ W}/(\text{m}^2 \text{ K})$

Rahmen-Kennwerte		Rahmenbreite b_f mm	Rahmen-U-Wert U_f W/(m ² K)	Glasrand- Ψ -Wert Ψ_g W/(m K)	Temperaturfaktor $f_{Rsi=0,25}$ [-]
Stulp	(FM1) 	170	0,96	0,025	0,70
Unten	(OB1) 	118	0,97	0,026	0,72
Oben	(OH1) 	118	0,97	0,026	0,72
Seitlich	(OJ1) 	118	0,97	0,026	0,72
Abstandhalter: SWISSPACER ULTIMATE		Sekundärdichtung: Polysulfid			

