

ZERTIFIKAT

Zertifizierte Passivhaus-Komponente


Komponenten-ID 2057as06 gültig bis 31. Dezember 2025

Passivhaus Institut

Dr. Wolfgang Feist

64283 Darmstadt

Deutschland



Kategorie: Luftdichtheits-Systeme | **Flächenabdichtung**

Hersteller: **pro clima**
MOLL bauökologische Produkte GmbH
Rheintalstr. 35-43
68723 Schwetzingen, Deutschland

Produkt-System: pro clima **AEROSANA VISCONN FIBRE**

Beschreibung: System zur Flächenabdichtung

Systembestandteile: Sprühabdichtung „AEROSANA VISCONN FIBRE“

Luftdurchlässigkeit

0,01 m³/(hm²) (±0,003)

Verarbeitungshinweise

verständlich ✓

Detailvorschläge

umfassend ✓

Folgendes Kriterium wurde für die Zuerkennung des Zertifikates geprüft:

Unter standardisierten Randbedingungen erfüllt das System die aufgeführten Anforderungen

**Luftdurchlässigkeit
flächenbezogen**

Klasse	@ 50 Pa [m ³ /(hm ²)]
phA	≤ 0,10
phB	≤ 0,18
phC	≤ 0,25

Der Hersteller hält umfangreiche Verarbeitungsanweisungen und Detailvorschläge für alle Systemkomponenten bereit.

Bei Anwendung der empfohlenen Detailgestaltung und Verarbeitung kann das System die Herstellung der luftdichten Flächenabdichtung wesentlich erleichtern. Der vollständige Zertifizierungsbericht kann auf www.passiv.de ebenfalls heruntergeladen werden.



**ZERTIFIZIERTE
KOMPONENTE**

Passivhaus Institut