


ZERTIFIKAT

Zertifizierte Passivhaus-Komponente

Komponenten-ID 2146wi04 gültig bis 31. Dezember 2025

Passivhaus Institut
Dr. Wolfgang Feist
64283 Darmstadt
Deutschland




Kategorie: **Fensterrahmen**
Hersteller: **ARBOR SASU,
CRETEIL,
Frankreich**
Produktname: **90s**

**Folgende Kriterien für die warm-gemäßigte
Klimazone wurden geprüft**

Behaglichkeit $U_W = 0,99 \leq 1,00 \text{ W}/(\text{m}^2 \text{ K})$
 $U_{W,\text{eingebaut}} \leq 1,05 \text{ W}/(\text{m}^2 \text{ K})$
mit $U_g = 0,90 \text{ W}/(\text{m}^2 \text{ K})$

Hygiene $f_{Rsi=0,25} \geq 0,65$



Passivhaus-
Effizienzklasse

phE

phD

phC

phB

phA




warm-gemäßigtes Klima



**ZERTIFIZIERTE
KOMPONENTE**

Passivhaus Institut

Geprüfte Einbausituationen



Rahmen-Kennwerte		Rahmenbreite b_f mm	Rahmen- U -Wert U_f W/(m ² K)	Glasrand- Ψ -Wert Ψ_g W/(m K)	Temperaturfaktor $f_{Rsi=0,25}$ [-]
Stulp	(FM1)	137	0,98	0,027	0,70
Unten	(OB1)	120	1,06	0,027	0,70
Oben	(OH1)	121	0,93	0,027	0,71
Seitlich	(OJ1)	121	0,93	0,027	0,71
Abstandhalter: SWISSPACER ULTIMATE			Sekundärdichtung: Silikon		

