

CERTIFICAT

Composant adapté à la construction passive


Identifiant: 2391as00 Valable jusqu'au 31 décembre 2025

Passivhaus Institut

Dr. Wolfgang Feist

64283 Darmstadt

Allemagne



Catégorie: Système d'étanchéité à l'air
Etanchéité de surface

Fabricant: **Ubbink France**
ZA la Malabry, 13 Rue de Bretagne
44240 La Chapelle-sur-Erdre
France

Produit: Hygro Vap

Description: Système d'étanchéité de surface

Composants du produit: Bande freine-vapeur « Hygro Vap »
Bande adhésive « Adhésif Ubbink intérieur »
Bande adhésive « Adhésif Ubbink extérieur »
« Colle d'étanchéité pare-vapeur Ubbink »

Les critères suivants ont été validés pour l'émission du certificat:

Sous des conditions standardisées le système répond aux exigences suivantes

**Perméabilité à l'air
rapportée à la surface**

Classe	à 50 Pa [m³/(h·m²)]
phA	≤ 0,10
phB	≤ 0,18
phC	≤ 0,25

Le fabricant met à disposition des indications de mise en œuvre et des propositions de détails exhaustives.

Ce système peut considérablement simplifier la réalisation de surfaces étanches à l'air si les détails et procédés de mise en œuvre conseillés sont utilisés. Le rapport de certification complet peut également être téléchargé sur le site www.passiv.de.

Perméabilité à l'air

0.03 m³/(h·m²) (±0.004)

Indications de mise
en oeuvre

Compréhensibles ✓

Propositions de
détails

Complètes ✓



**CERTIFIED
COMPONENT**

Passive House Institute