


ZERTIFIKAT

Zertifizierte Passivhaus-Komponente

Komponenten-ID 1051as03 gültig bis 31. Dezember 2025

Passivhaus Institut
Dr. Wolfgang Feist
64283 Darmstadt
Deutschland



Kategorie: Luftdichtheits-Systeme | **Flächenabdichtung**

Hersteller: **SIGA Cover AG**
Rüt mattstrasse 7
CH-6017 Ruswil, Schweiz

Produkt-System: **SIGA Majrex**

Beschreibung: System zur Flächenabdichtung

Systembestandteile: Luftdichtheitsbahn „SIGA Majrex“
Klebeband „SIGA Sicrall 60“
Klebeband „SIGA Fentrim 20 50/85“

Luftdurchlässigkeit

0,02 m³/(hm²) (±0,002)

Verarbeitungs-
hinweise

verständlich ✓

Detailvorschläge

umfassend ✓

Folgendes Kriterium wurde für die Zuerkennung des Zertifikates geprüft:

Unter standardisierten Randbedingungen erfüllt das System die aufgeführten Anforderungen

Luftdurchlässigkeit flächenbezogen

Klasse	@ 50 Pa [m ³ /(hm ²)]
phA	≤ 0,10
phB	≤ 0,18
phC	≤ 0,25

Der Hersteller hält umfangreiche Verarbeitungsanweisungen und Detailvorschläge für alle Systemkomponenten bereit.

Bei Anwendung der empfohlenen Detailgestaltung und Verarbeitung kann das System die Herstellung der luftdichten Flächenabdichtung wesentlich erleichtern. Der vollständige Zertifizierungsbericht kann auf www.passiv.de ebenfalls heruntergeladen werden.



**ZERTIFIZIERTE
KOMponente**

Passivhaus Institut