

# ZERTIFIKAT

Zertifizierte Passivhaus-Komponente


Komponenten-ID 0967ac03 gültig bis 31. Dezember 2026

Passivhaus Institut

Dr. Wolfgang Feist

64283 Darmstadt

Deutschland



Kategorie: Luftdichtheits-Systeme | Fensteranschluss

Luftdurchlässigkeit

Hersteller: Iso-Chemie GmbH  
Röntgenstraße 12  
73431 Aalen, Deutschland

0,17 m³/(mh) ( $\pm 0,01$ )

Produkt-System: ISO-BLOCO ONE (3-18 mm)

Verarbeitungs-  
hinweise

Beschreibung: System zum luftdichten und  
wärmeflüssearmen Einbau von Fenstern

verständlich ✓

Systembestandteile: Multifunktionsband „ISO-BLOCO ONE“  
Vorwandmontagesystem „ISO-TOP WINRAMER“

Detailvorschläge

umfassend ✓

**Folgendes Kriterium wurde für die Zuerkennung des Zertifikates  
geprüft:**

Unter standardisierten Randbedingungen erfüllt das System die  
aufgeführten Anforderungen

## Luftdurchlässigkeit längenbezogen

@ 50 Pa

[m³/(hm)]

Klasse	
A+	≤ 0,05
A	≤ 0,30
B	≤ 0,50
C	≤ 0,80

Der Hersteller hält umfangreiche Verarbeitungsanweisungen und Detailvorschläge für  
alle Systemkomponenten bereit: ISO-BLOCO ONE Anleitung.pdf

Bei Anwendung der empfohlenen Detailgestaltung und Verarbeitung kann das System  
die Herstellung eines luftdichten Fensteranschlusses wesentlich erleichtern. Der vollständige  
Zertifizierungsbericht kann auf [www.passiv.de](http://www.passiv.de) ebenfalls heruntergeladen werden.

ZERTIFIZIERTE  
KOMPONENTE

Passivhaus Institut

