

Zertifikat

Passivhaus geeignete Komponente

Für kühl-gemäßigtes Klima, gültig bis 31.12.2025

Kategorie: **Rolladen- und Jalousiekasten**
 Hersteller: **Joma Dämmstoffwerk GmbH**
87752 Holzgünz, GERMANY
 Produktname: **JOMATEKT Jalousiekasten Plus**

Pilotzertifizierung

Die Passivhaus-Tauglichkeit wurde wie folgt nachgewiesen*:

Ein eingebautes Fenster wurde mit Jalousiekasten am oberen Anschluß und Führungsschienen seitlich berechnet. Die Wärmeverluste wurden mit $U_g = 0,70 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$, $U_w = 0,8 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ und bei einem Fenstermaß von $1,23 \text{ m} * 1,48 \text{ m}$ ermittelt:

$$U_{W,\text{eingebaut}} \leq 0,85 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$$

* Der Nachweis dieser Kategorie ist vorläufig und muß mit zunehmendem Kenntnisstand evtl. noch angepasst werden. Dieses Zertifikat behält auf jeden Fall seine Gültigkeit.

