


ZERTIFIKAT

Zertifizierte Passivhaus-Komponente

Komponenten-ID 1772sr00 gültig bis 31. Dezember 2025

Passivhaus Institut
Dr. Wolfgang Feist
64283 Darmstadt
Deutschland



Kategorie: **Duschwasserwärmerückgewinnung**

Hersteller: **ZYPHO, SA,
Vila Nova de Gaia,
Portugal**

Produktname: **ZYPHO PiPe 65 DW**

Folgendes Kriterium wurde für die Zuerkennung des Zertifikates geprüft:

Unter standardisierten Randbedingungen¹ reduziert das System den Nutzenergieaufwand für das Duschwasser um

$$53\% \geq 30\%$$

Weitere Eigenschaften

Druckverlust Trinkwasserseite bei 8 l/min: 0,24 bar

Anschluss Trinkwasser: 1/2"AG 3/4"IG

Anschluss Abwasser: DN 50

Nenn-Wirkungsgrad

64 %

effektive Totzeit

5 s

Nenn-Volumenstrom

8 l/min



¹Balancierte Massenströme, Kaltwassertemperatur 10 °C, Temperatur am Duschkopf 40 °C, Abwassertemperatur 35 °C, vernachlässigbare Leitungslängen, Duschkauer 6 min, Volumenstrom 8 l/min

alle Klimazonen



**ZERTIFIZIERTE
KOMPONENTE**

Passivhaus Institut

Passivhaus-
Effizienzklasse

phE

phD

phC

phB

phA

phA+