


ZERTIFIKAT

Zertifizierte Passivhaus-Komponente

Komponenten-ID 2342sr00 gültig bis 31. Dezember 2025

Passivhaus Institut
Dr. Wolfgang Feist
64283 Darmstadt
Deutschland



Kategorie: **Duschwasserwärmerückgewinnung**

Hersteller: **ZYPHO, SA,
Vila Nova de Gaia,
Portugal**

Produktname: **ZYPHO PiPe 55 DW**

Nenn-Wirkungsgrad

51 %

effektive Totzeit

5 s

Nenn-Volumenstrom

8 l/min

Folgendes Kriterium wurde für die Zuerkennung des Zertifikates geprüft:

Unter standardisierten Randbedingungen¹ reduziert das System den Nutzenergieaufwand für das Duschwasser um

42 % \geq 30 %

Weitere Eigenschaften

Druckverlust Trinkwasserseite bei 8 l/min: 0,19 bar

Anschluss Trinkwasser: 3/4"

Anschluss Abwasser: DN 50



¹Balancierte Massenströme, Kaltwassertemperatur 10 °C, Temperatur am Duschkopf 40 °C, Abwassertemperatur 35 °C, vernachlässigbare Leitungslängen, Duschkdauer 6 min, Volumenstrom 8 l/min

alle Klimazonen



ph B

**ZERTIFIZIERTE
KOMPONENTE**

Passivhaus Institut

Passivhaus-
Effizienzklasse

phE

phD

phC

phB

phA

phA+