

CERTIFICAT

Composant adapté à la construction passive


Identifiant: 1493as00 Valable jusqu'au 31 décembre 2025

Passivhaus Institut

Dr. Wolfgang Feist

64283 Darmstadt

Allemagne



Catégorie: Système d'étanchéité à l'air
Etanchéité de surface

Fabricant: **pro clima**
MOLL bauökologische Produkte GmbH
Rheintalstr. 35-43
68723 Schwetzingen, Allemagne

Produit: pro clima **AEROSANA VISCONN**

Description: Système d'étanchéité de surface

Composants du produit: membrane pulvérisable
« AEROSANA VISCONN »
Bande adhésive « CONTEGA SOLIDO SL »

Perméabilité à l'air

0,05 m³/(hm²) (±0,005)

Indications de mise
en oeuvre

Compréhensibles ✓

Propositions de
détails

Complètes ✓

Les critères suivants ont été validés pour l'émission du certificat:

Sous des conditions standardisées le système répond aux exigences suivantes

Classe	Perméabilité à l'air rapportée à la surface
	à 50 Pa [m ³ /(hm ²)]
phA	≤ 0,10
phB	≤ 0,18
phC	≤ 0,25

Le fabricant met à disposition des indications de mise en œuvre et des propositions de détails exhaustives.

Ce système peut considérablement simplifier la réalisation de surfaces étanches à l'air si les détails et procédés de mise en œuvre conseillés sont utilisés. Le rapport de certification complet peut également être téléchargé sur le site www.passiv.de.



**CERTIFIED
COMPONENT**

Passive House Institute