

ZERTIFIKAT

Zertifizierte Passivhaus-Komponente


Komponenten-ID 1891wc00 gültig bis 31. Dezember 2025

Passivhaus Institut

Dr. Wolfgang Feist

64283 Darmstadt

Deutschland



Kategorie: Luftdichtheits-Systeme | **Fensteranschluss**

Hersteller: **Iso-Chemie GmbH**
Röntgenstraße 12
73431 Aalen, Deutschland

Produkt-System: **ISO-BLOCO HYBRATEC**
(80 / 4-20 und 95 / 4-20 mm)“

Beschreibung: System zum luftdichten und
wärmebrückenarmen Einbau von Fenstern

Systembestandteile: „ISO-TOP FLEKKLEBER XP
„ISO-TOP WINFRAMER“
„ISO-TOP FLEKKLEBER WF“

Luftdurchlässigkeit

0,46 m³/(mh) (±0,016)

Verarbeitungs-
hinweise

verständlich ✓

Detailvorschläge

umfassend ✓

Folgendes Kriterium wurde für die Zuerkennung des Zertifikates geprüft:

Unter standardisierten Randbedingungen erfüllt das System die aufgeführten Anforderungen

**Luftdurchlässigkeit
längenbezogen**

Klasse @ 50 Pa
[m³/(hm)]

A+	≤ 0,05
A	≤ 0,30
B	≤ 0,50
C	≤ 0,80

Der Hersteller hält umfangreiche Verarbeitungsanweisungen und Detailvorschläge für alle Systemkomponenten bereit: ISO-BLOCO HYBRATEC.pdf
Bei Anwendung der empfohlenen Detailgestaltung und Verarbeitung kann das System die Herstellung eines luftdichten Fensteranschlusses wesentlich erleichtern. Der vollständige Zertifizierungsbericht kann auf www.passiv.de ebenfalls heruntergeladen werden.



**ZERTIFIZIERTE
KOMponente**

Passivhaus Institut