

ZERTIFIKAT

Zertifizierte Passivhaus-Komponente


Komponenten-ID 2341sr00 gültig bis 31. Dezember 2026

Passivhaus Institut

Dr. Wolfgang Feist

64283 Darmstadt

Deutschland



Kategorie: **Duschwasserwärmerrückgewinnung**

Hersteller: **ZYPHO, SA,
Vila Nova de Gaia,
Portugal**

Produktnamen: **ZYPHO PiPe 60 DW**

Nenn-Wirkungsgrad
53 %
effektive Totzeit
5 s
Nenn-Volumenstrom
8 l/min

Folgendes Kriterium wurde für die Zuerkennung des Zertifikates geprüft:

Unter standardisierten Randbedingungen¹ reduziert das System den Nutzenergieaufwand für das Duschwasser um

44 % \geq 30 %

Weitere Eigenschaften

Druckverlust Trinkwasserseite bei 8 l/min: 0,07 bar

Anschluss Trinkwasser: 3/4"

Anschluss Abwasser: DN 50



¹ Balancierte Massenströme, Kaltwassertemperatur 10 °C, Temperatur am Duschkopf 40 °C, Abwassertemperatur 35 °C, vernachlässigbare Leitungslängen, Dushdauer 6 min, Volumenstrom 8 l/min

Passivhaus-
Effizienzklasse

phE

phD

phC

phB

phA

phA+

alle Klimazonen



ZERTIFIZIERTE
KOMPONENTE

Passivhaus Institut